

ATENÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A INSTALAÇÃO FUTURA DE AQUECEDORES

a) Instalação de gás está preparada para receber aquecedor de passagem a gás apenas dos tipos exaustão forçada e de fluxo balanceado, com potência máxima de kcal/min ou vazão máxima de L/min;

b) É proibida a instalação de aquecedor de passagem a gás com exaustão natural;

c) A instalação do aquecedor de passagem a gás deve ser executada conforme previsto no projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico aprovado para o imóvel;

d) Somente realize a instalação do aquecedor de passagem a gás por profissional habilitado, solicitando a apresentação da respectiva ART ou RRT de instalação.”