


EXTINTOR EM COLUNA



QUADRO DE LEGENDAS								
IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES								
①	Art. 5	Os extintores portáteis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.						
②	Art. 7 - Tabela 1	Distância máxima entre extintores portáteis e capacidade extintora conforme Tabela 1						
		Carga de Incêndio (MJ/m ²)	Distância máxima a ser percorrida	Agente extintor e respectiva capacidade extintora mínima para que constitua uma unidade extintora				
		≤1.200	30 m	Água	Espuma	CO2	Pó BC	Pó ABC
		>1.200	15 m	2-A	2-A:10-B	5-B:C	20-B:C	2-A:20-B:C
③	Art. 11	Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado.						
④	Art. 20	Para a sinalização de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha com bordas em amarelo, contendo a letra "E" em negrito, em todas as faces da coluna.						

② Capacidade extintora: *(INSERIR)*

DETALHE - EXTINTOR DE FIXAÇÃO EM COLUNA
SEM ESCALA