

NOTAS GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E GUARDA CORPOS

DADOS TÉCNICOS DE LUMINÁRIAS

- TIPO DE LÂMPADAS: (ESPECIFICAR)
- TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: (ESPECIFICAR)
- FLUXO LUMINOSO: (ESPECIFICAR)
- NECESSIDADE DE FUSÍVEIS: (ESPECIFICAR)
- AUTONOMIA: (ESPECIFICAR)
- NÍVEL DE ILUMINÂNCIA: (ESPECIFICAR)
- FORMA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO: (ESPECIFICAR)
- FONTE DE ENERGIA DE SEGURANÇA UTILIZADA: (ESPECIFICAR)

INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

LUMINÁRIA FIXADA
NA PAREDE



ALTURA MÁXIMA
ABAIXO DA POSIÇÃO
SUPERIOR DA SAÍDA
(PORTAS, JANELAS,
ELEMENTOS VAZADOS)

PISO ACABADO

SEM ESCALA

NOTAS DE LUMINÁRIAS

- ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE DESCARGA EXCESSIVA DE BATERIA;
- INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LÂMPADA PARA EVITAR USO DESNECESSÁRIO;
- SINALIZAÇÃO DA FUNÇÃO "LIGADO", ATRAVÉS DE LED'S NO PAINEL FRONTAL, DE FÁCIL LEITURA;
- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ POSSUIR DISJUNTOR ESPECÍFICO.
- DEVE POSSUIR AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA PARA AS EDIFICAÇÕES EM GERAL E 3 HORAS PARA:
 - I - EDIFICAÇÕES COM ALTURA SUPERIOR A 60 METROS;
 - II - DIVISÕES H-2 E H-3 COM ÁREA SUPERIOR A 1.500 M²; OU
 - III - DIVISÕES F-6 E F-11 E EVENTOS TEMPORÁRIOS EM LOCAIS FECHADOS COM LOTAÇÃO ACIMA DE 1.000 PESSOAS.